



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



TERMO REFERÊNCIA DOS LOTES

LOTE 01


ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	REATOR V.S 100 W, Descrição Técnica: Potência da Lâmpada (W): 100, Corrente Rede: 0,55, Perda Máxima (W): 17, Tensão Rede: 220, Fator de Potência: 0,92, Tensão Lâmpada: 100, Peso (Kg): 1,90, Padrão Lâmpada: UNIVERSAL, Especificações Técnicas: RVS 250W AFP EXT 1 ºLinha, REATOR PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE 100W, com núcleo magnético constituído de chapas de aço silício, bobinas executadas em fio de cobre eletrolítico classe térmica mínima de 180°C, impregnados com resina de poliéster e carga à base de quartzo. Invólucro fabricado em chapa de aço com espessura de 1,2mm com tratamento anticorrosivo e galvanizado a fogo de acordo com a NBR 6323. De uso externo, com alça de fixação em postes. Ignitor incorporado. Alto fator de potência, tensão nominal de 220V e frequência de 60Hz. Perdas não superiores a 14W. Fabricado de acordo com a norma técnica NBR 13.593. Garantia 3 anos a contar da data de emissão da nota fiscal de compra, dada pelo fabricante. Deve ter certificado do INMETRO e selo Procel, Potência: 100 W, Uso: Externo, Tensão: 220V, Frequência 60Hz, Fator de potência, 92, temperatura delta T90° Pda 30W, Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C, Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação, Fixação no reator modelo externo através de cantoneiras perfuradas, Reator de alto fator de potência (AFP), dotado ignitor e capacitor incorporado para correção, Pulso de 3 a 4,5Kv	2.000
02	REATOR VAPOR SÓDIO 250 W, padrão ENCE, enrolamento de alumínio, POTENCIA 250w,	400



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	CORRENTE 1,30, PERDA MÁXIMA(W) 30, TENSÃO DE REDE 220, FATOR DE POTENCIA 0,92, TENSÃO DA LÂMPADA 100, PESO 3,40, PADRÃO UNIVERSAL, DIMENSÕES 120X1150X90X76, Especificações Técnicas: RVS 250W AFP EXT 1 ° Linha REATOR PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO DE 250W, com núcleo magnético constituído de chapas de aço silício, bobinas executadas em fio de cobre eletrolítico classe térmica mínima de 180°C, impregnados com resina de poliéster e carga à base de quartzo. Invólucro fabricado em chapa de aço com espessura de 1,2mm com tratamento anticorrosivo e galvanizado a fogo de acordo com a NBR 6323. De uso externo, com alça de fixação em postes. Ignitor incorporado. Alto fator de potência, tensão nominal de 220V e frequência de 60Hz. Perdas não superiores a 18W. Fabricado de acordo com a norma técnica NBR 14305 . Garantia 3 anos a contar da data de emissão da nota fiscal de compra, dada pelo fabricante. Deve ter certificado do INMETRO e selo Procel, Potência: 250W, Uso: Externo, Tensão: 220V - 60Hz - Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C, Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação, Fixação no reator modelo externo através de cantoneiras perfuradas, Reator de alto fator de potência (AFP), dotado de capacitor para correção do fator de potência, elevar ao valor mínimo de 0,92	
03	REATOR V.M. 250W, padrão ENCE, enrolamento de alumínio, USO EXTERNO: 220V • 60Hz • Dt <65°C • Fator de Potência $\geq 0,92$, Potência: 250W, Corrente rede: 1,30A, Especificações Técnicas: RVMET 250W AFP EXT 1 ° Linha, REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METALICO DE 250W, com núcleo magnético constituído de chapas de aço silício, bobinas executadas em fio de cobre eletrolítico classe térmica mínima de 180°C, impregnados com resina de poliéster e carga à base de quartzo. Invólucro fabricado em chapa de aço com espessura de 1,2mm com tratamento anticorrosivo e galvanizado a fogo de acordo com a NBR 6323. De uso externo, com alça de fixação em postes. Ignitor incorporado.	300



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	Alto fator de potência, tensão nominal de 220V e frequência de 60Hz. Perdas não superiores a 18W. Fabricado de acordo com a norma técnica NBR 14305. Garantia 3 anos a contar da data de emissão da nota fiscal de compra, dada pelo fabricante. Deve ter certificado do INMETRO e selo Procel, Uso: Externo, Potência: 250W, Frequência 60Hz, Tensão: 220V, Rendimento 91% Fator de potência, 0,92, Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C, Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação, Fixação no reator modelo externo através de cantoneiras perfuradas, Reator de alto fator de potência (AFP), dotado de capacitor para correção do fator de potencia	
04	REATOR V.MERCÚRIO 400 W - 220 V, Descrição Técnica: Potência da Lâmpada (W): 250, Corrente Rede: 1,30, Perda Máxima (W): 30, Tensão Rede: 220, Fator de Potência: 0,92, Tensão Lâmpada: 100, Peso (Kg): 3,00, Especificações Técnicas: RVMET 400W AFP EXT 1 ° Linha, REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCURIODE 400W, com núcleo magnético constituído de chapas de aço silício, bobinas executadas em fio de cobre eletrolítico classe térmica mínima de 180°C, impregnados com resina de poliéster e carga à base de quartzo. Invólucro fabricado em chapa de aço com espessura de 1,2mm com tratamento anticorrosivo e galvanizado a fogo de acordo com a NBR 6323. De uso externo, com alça de fixação em postes. Ignitor incorporado. Alto fator de potência, tensão nominal de 220V e frequência de 60Hz. Perdas não superiores a 18W. Fabricado de acordo com a norma técnica NBR 5125. Garantia 3anos a contar da data de emissão da nota fiscal de compra, dada pelo fabricante. Deve ter certificado do INMETRO e selo Procel, Uso: Externo, Potência: 400W, Frequência 60Hz, Tensão: 220V, Rendimento 91% Fator de potência, 0,92, Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C, Esquema de ligação impresso em etiquetas de	600



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

	identificação, Fixação no reator modelo externo através de cantoneiras perfuradas, Reator de alto fator de potência (AFP), dotado de capacitor para correção do fator de potencia	
05	REATOR VAPOR SÓDIO 400V, Descrição Técnica: Potência da Lâmpada (W): 400, Corrente Rede: 2,00, Perda Máxima (W): 38, Tensão Rede: 220, Fator de Potência: 0,92, Tensão Lâmpada: 100 Peso (Kg): 4,70, Padrão Lâmpada: UNIVERSAL, Especificações Técnicas: RVS 400W AFP EXT 1 º Linha, REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400W, com núcleo magnético constituído de chapas de aço silício, bobinas executadas em fio de cobre eletrolítico classe térmica mínima de 180°C, impregnados com resina de poliéster e carga à base de quartzo. Invólucro fabricado em chapa de aço com espessura de 1,2mm com tratamento anticorrosivo e galvanizado a fogo de acordo com a NBR 6323. De uso externo, com alça de fixação em postes. Ignitor incorporado. Alto fator de potência, tensão nominal de 220V e frequência de 60Hz. Perdas não superiores a 18W. Fabricado de acordo com a norma técnica NBR 13.593. Garantia 3 anos a contar da data de emissão da nota fiscal de compra, dada pelo fabricante. Deve ter certificado do INMETRO e selo Procel, Uso: Externo, Potência: 400W, Frequência 60Hz, Tensão: 220V, Rendimento 91% Fator de potência, 0,92, Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C, Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação, Fixação no reator modelo externo através de cantoneiras perfuradas, Reator de alto fator de potência (AFP), dotado de capacitor para correção do fator de potencia	500






Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



LOTE 02

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	RELE FOTOELETRICO 1000W - NA, Dimensões AxLxP (mm):50x80x80, Material: Policarbonato, Ambiente: Área Externa, Formato: Redondo, Voltagem: Bivolt 110/220V, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Rele RM 74 NA 220V Sistema de controle magnético de tensão sensor cerâmica SDS; Sistema de operação - Acende e apaga lâmpadas em função da variação da iluminação, Sistema construtivo - Eletrônico para uso em corrente alternada, Corpo - Em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries, Pinos de contato - Em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem, Contatos de carga - Tipo NF acionam a carga a noite e NA acionam a carga durante o dia Célula Fotoelétrica - Tipo Cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea, Frequência - 50/60Hz, Potência - 1000 W (Carga Resistiva) - 1200 VA 127V; 1800VA 220V (Carga Indutiva) Faixa de operação - 3 a 20 lux para ligar e no máximo 80 lux para desligar. Relação desligar/liga 1,2 a 4. De acordo com ABNT NBR 5123. Sobe consulta a faixa de operação pode ser fornecida conforme especificação do cliente, Temperatura de trabalho - -5°C a + 50°C, Consumo Máximo - 1,7W	200
02	RELE FOTOELETRICO 1000W - NF, Potência: 1000W, Tensão: Bivolt, Corpo em policarbonato, Conexão via cabos, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Rele foto eletrônico autovolt NF RFE131 Rm74/n 2 anos de garantia, 127 Volts suporta até 600W 220 Volts suporta até 1000W, Cor vermelho, Embalagens individuais, Com manual de instalação, Sensor cerâmica SDS; Conector ABNT 5123, Corpo – Em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries na cor vermelho Pinos de contato – Em latão estanhado preso ao corpo	2.500



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	por sistema de rebitagem, Contatos de carga – Tipo NF acionam a carga a noite e NA acionam a carga durante o dia, Célula fotoelétrica – Tipo Cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea, Frequência – 50/60Hz, Faixa de operação – 3 a 20 lux para ligar e no máximo 80 lux para desligar. Relação desligar/ ligar 1,2 a 4. De acordo com ABNT NBR	
03	BRM-1 BASES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO, Conector padrão ABNT NBR-5123, Fácil instalação em postes e paredes, Permite giro de 360°, Para utilização com relés fotoelétricos ou foto eletrônicos de conector, Capacidade: 15A 127V~ / 10A 220V, Material: PVC, Cor: Preto, Função sensível automática, Alta qualidade, Fácil de instalar, Dimensões (A x L x P) : 10x6x10 cm, Especificações Técnicas: BASES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO 1 ª linha, Corpo - Polipropileno injetado na cor cinza, tratado com estabilizadores de alta resistência a raios ultravioleta, Tomada - Corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica, Contatos de Carga - Latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, Fixação ao suporte - Porca de polipropileno estabilizado com rosca Gas 1/2" de ação manual, Condutores - Cabos de ligação em conformidade com normas da ABNT, isolado com PVC, possui pontas decapadas para facilitar a instalação. As cores dos cabos identificam os pontos de ligação, Suporte de fixação - Em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, opcionalmente pode ser fornecida com suporte de alumínio, permite retirada da tomada sem desconectar os cabos de ligação, Corpo BRM1RL - Corpo de encaixe conformado em nylon com alto poder isolante e resistência térmica, Fixação ao anel (BRM1/RL) - Parafusos de aço com acabamento bicromatizado	2.000



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

LOTE 03



ITENS	DESCRIÇÃO	
01	Luminária Led Pública 200 w. • Potência: 200W • Fluxo Luminoso: 100 lm/W – Total: 20.000 lúmens • Eficiência Luminosa: 100% • Fator de Potência: <0,75 • Frequência: 50–60Hz • Temperatura de Cor: 6500K (Branco Frio) • Ângulo de Abertura: >120° • Voltagem: 85–265VCA (Bivolt) • Tecnologia: Micro LED SMD • Material: Liga Alumínio e Acrílico Industrial • Cor do Acabamento: Cinza Claro • Dimensões: 53,2 x 17,1 x 6 cm • IRC: >0,90 • Vida Útil: 50.000 h • Índice de Proteção: IP67 • Base: Para relé • Fotocélula: Integrada	300
02	Lâmpada vapor sódio 100 w E-40. • Potência: 100W • Fluxo Luminoso: 10.000 lúmens • Eficiência: 100 lm/W • Temperatura de Cor: Branco Frio (6000K/6500K) • Ângulo de Abertura: 125° • Vida Útil: 50.000 horas • Voltagem: Bivolt Automático (110V-220V) • Índice de Proteção: IP66 • Resistência Mecânica: IK08 • Lente: Batwing • Material: Alumínio e Vidro • Peso: 1,2 kg • Dimensões: 47 x 17 x 7 cm • Frequência: 50/60 Hz (85-265V) • Fator de Potência: ≥0,9 • Certificações: CEE, RoHS • Tecnologia Anti-Strobmv: Sim • Cor da Estrutura: Cinza ou Preto	800
03	Lâmpada vapor sódio 100 w tubular E-27 Corrente (A): 1.20 Potência (W): 100 Tensão (V): 100V Base: E27	1.500



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	Fluxo Luminoso (lm): 8.550 Eficiência Luminosa (lm/w): 85,5 Temperatura de cor (K): 2.000 Índice de Reprodução (IRC): 69 Vida Mediana (Horas): 16.000 Dimensões em (cm) Ø Altura 16 x 5	
04	Lâmpada vapor metálica e-40 250 w Corrente (A): 2.15 Potência (W): 245 Tensão (V): 88V Base: E40 Fluxo Luminoso (lm): 19.000 Eficiência Luminosa (lm/w): 78 Temperatura de cor (K): 4.500 Índice de Reprodução (IRC): 65 Vida Mediana (Horas): 20.000 Dimensões em (cm) Ø Altura 4,7 x 25,7	250
05	Lâmpada vapor sódio e-40 400 w tubular Corrente (A): 4.60 Potência (W): 400 Tensão (V): 100V Base: E40 Fluxo Luminoso (lm): 48.000 Eficiência Luminosa (lm/w): 122 Temperatura de cor (K): 1.950 Índice de Reprodução (IRC): 25 Vida Mediana (Horas): 24.000 Dimensões em (cm) Ø Altura 16 x 5	200
06	Lâmpada vapor metálica E-40 - 400 w Modelo: Metálica Tubular BT62 400w E40 Cor Verde - Potência: 400w - Base: E40 - Bulbo: BT62 - Temperatura de cor: Luz Verde - Pulso de ignição: Entre 2,8 e 4,5 kv - Tempo de reacendimento: <4 min. - Vida útil: 15.000 horas - Corrente: 4,5A - Dimensões: 6 x 28 cm	200
07	Lâmpada vapor sódio E-40 100 w tubular Modelo do Reator: Padrão sódio ignitor de 100W Frequência: 50/60Hz Modelo: Tubular Cor do difusor: Transparente	400



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	Garantia do Fabricante: 2 anos para defeito de fabricação.	
08	Lâmpada vapor sódio E-40 250 w tubular Modelo do Reator: Padrão sódio ignitor de 250W Frequência: 50/60Hz Modelo: Tubular Cor do difusor: Transparente Garantia do Fabricante: 2 anos para defeito de fabricação.	400
09	Lâmpada vapor sódio E-40 400 w Modelo do Reator: Padrão sódio ignitor de 400W Frequência: 50/60Hz Modelo: Tubular Cor do difusor: Transparente Garantia do Fabricante: 2 anos para defeito de fabricação.	200
10	Refletor Led 200W IP65 6500k Bivolt Triângulo. Especificações Técnicas Economia de energia: 80% Ângulo de abertura: 120° Vida útil: 30000 horas Fluxo luminoso: 16000lm	300
11	Refletor Led 100 w IP65 6500k Bivolt Potência: 100W Fluxo Luminoso: 10,000 lm Eficiência Luminosa: 100 lm/W, proporcionando excelente iluminação com eficiência energética Corrente: 350-1150 mA Ângulo de Abertura: 100°, ideal para ampla cobertura de área Índice de Reprodução de Cores (IRC): 80, garantindo uma boa qualidade de cor Temperatura de Cor: 5000K (Luz Fria), proporcionando uma luz clara e vibrante Tensão: 100-277V, adequada para uso em diversas instalações elétricas Índice de Proteção: IP65, resistente a poeira e jatos de água, ideal para uso externo Proteção contra Impactos Mecânicos: IK06, oferece resistência a impactos Vida Útil: 20,000 horas, assegurando longa durabilidade Temperatura de Utilização: -20 a +50 °C, capaz de operar em uma ampla gama de condições climáticas Frequência: AC 50/60 Hz Dimerizável: Não, esta característica simplifica a instalação e manutenção	350



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

	Garantia: 2 anos de garantia pelo fornecedor, oferecendo tranquilidade e suporte ao consumidor	
--	---	--



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ****R Cincinato Braga, 360****CNPJ : 45126851/0001-13****Resultado da Cotação**

Número da Cotação: 01487/25		Data: 16/10/2025	Abertura: 22/10/2025	Encerramento: 22/10/2025	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	008.000.253	REATOR VAPOR SODIO 100 W	2.000	163,63	327.260,00
2	008.000.252	REATOR VAPOR SODIO 250 W	400	177,43	70.972,00
3	008.000.170	REATOR V.M. 250W	300	189,37	56.811,00
4	008.000.137	REATOR VAPOR MERCURIO 400W - 220V	600	208,81	125.286,00
5	008.000.075	REATOR VAPOR SODIO 400V	500	195,31	97.655,00
TOTAL			3.800	934,55	677.984,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ****R Cincinato Braga, 360****CNPJ : 45126851/0001-13****Resultado da Cotação**

Número da Cotação: 01488/25		Data: 16/10/2025	Abertura: 22/10/2025	Encerramento: 22/10/2025	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	008.001.251	RELE FOTOELETRICO 1000W - NA	200	37,99	7.598,00
2	008.001.254	RELE FOTOELETRICO 1000W - NF	2.500	38,49	96.225,00
3	008.001.250	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	2.000	18,64	37.280,00
TOTAL			4.700	95,12	141.103,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ****R Cincinato Braga, 360****CNPJ : 45126851/0001-13****Resultado da Cotação**

Número da Cotação: 01490/25		Data: 16/10/2025	Abertura: 22/10/2025	Encerramento: 22/10/2025	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	008.002.914	LUMINARIA LED PUBLICA 200 W	300	256,37	76.911,00
2	008.001.537	LAMPADA VAPOR SODIO E40 100W	800	92,03	73.624,00
3	008.000.237	LAMPADA VAPOR SODIO 100 V -E27	1.500	80,57	120.855,00
4	008.001.320	LAMPADA VAPOR METALICA 250 W -E40	250	86,45	21.612,50
5	008.002.915	LAMPADA VAPOR SODIO 400 W- E-40 TUBOLAR	200	92,52	18.504,00
6	008.000.719	LAMPADA VAPOR METALICA 400 W E40	200	133,57	26.714,00
7	008.002.917	LAMPADA VAPOR SODIO 100 W -E-40 TUBOLAR	400	93,53	37.412,00
8	008.000.072	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W- E40	400	98,40	39.360,00
9	008.000.256	LAMPADA VAPOR SODIO 400 W E40	200	92,63	18.526,00
10	008.002.916	REFLETOR LED 200W IP65 6500K BIVOLT TRIÂNGULO	300	157,76	47.328,00
11	008.000.998	REFLETOR LED 100 W	350	157,43	55.100,50
TOTAL			4.900	1.341,26	535.947,00



Prefeitura do Município de Itajobi

€ ESTADO DE SÃO PAULO ➤ € CNPJ 45.126.851/0001-13 ➤

OBJETO: MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1- OBJETO

A presente licitação tem por objetivo a manutenção da iluminação publica.

2- FORMA/LOCAL/PRAZO DE ENTREGA:

LOCAL: Rua Custodio Ribeiro S/N, centro ALMOXARIFADO DOS VEICULOS.

PRAZO: **02 (DOIS)** DIAS APÓS O ENVIO DO PEDIDO DE COMPRA

3- CAPACIDADE TÉCNICA

ADOÇÃO	ASSINALAR	O QUE SOLICITAR
Não se aplica no presente caso, Por ser um aquisição de produto	X	Atestado de capacidade qualificação técnica. Catálogo tecnico ilustrativo com as marcas conforme descritivo.

4- CRITÉRIOS FINANCEIROS

Será solicitado certidão negativa de feitos sobre falência.



Prefeitura do Município de Itajobi

€ ESTADO DE SÃO PAULO ➤ € CNPJ 45.126.851/0001-13 ➤

5- MODELO DE GESTÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Condições de execução

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

Início da execução imediato após a assinatura do contrato.

- Prazo de execução/fornecimento

12 meses, a contar da data de assinatura, podendo haver prorrogação.

- Da prestação dos serviços/entrega

Os serviços/entrega serão prestados considerando o termo de referência.

Rotinas a serem cumpridas

A execução observará as rotinas descritas no termo de referência.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execução a Detentora do Registro deverá disponibilizar os materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades necessárias para a execução com padrões de qualidade.

Especificação do serviço/entrega

Cumprir o termo de referência

Gestão do Contrato/Ata de Registro

O objeto deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da ata, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias em registros apropriados.



Prefeitura do Município de Itajobi

€ ESTADO DE SÃO PAULO ⤵ € CNPJ 45.126.851/0001-13 ⤵

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre e publicadas, bem como poderá ser mediante correio eletrônico

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

A Administração possui gestor devidamente nomeado.

Preposto

A Detentora da ata designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da entrega, quando for caso, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

A Detentora da ata deverá manter preposto da empresa durante o período da ata.

O órgão gerenciador poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Município designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

A execução da ata deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do que acompanhará a execução, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

O fiscal do anotar no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à entrega, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificações para a correção da execução, determinando prazo para a correção.



Prefeitura do Município de Itajobi

€ ESTADO DE SÃO PAULO ➤ € CNPJ 45.126.851/0001-13 ➤

O fiscal informará ao gestor, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor.

O fiscal comunicará ao gestor em tempo hábil, o término da vigência com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação.

Gestor do Contrato/ata

O gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de compra, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações para fins de atendimento da finalidade da administração.

O gestor acompanhará os registros realizados pelo fiscal, de todas as ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassem a sua competência.

O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas, com menção ao seu desempenho na execução, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

O gestor tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão processante.



Prefeitura do Município de Itajobi

€ ESTADO DE SÃO PAULO ⤵ € CNPJ 45.126.851/0001-13 ⤵

- DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

Os serviços/entrega serão recebidos provisoriamente, pelo fiscal mediante relatório, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços/entrega realizados que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor.

O detentor fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a medição de serviços/entrega até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

A fiscalização não efetuará o ateste de serviços/entrega até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

Os serviços/entrega poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os serviços/entrega serão recebidos definitivamente pelo fiscal do contrato/gestor, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço/entrega e conseqüente aceitação mediante termo detalhado, e encaminhamento para pagamento, a cada período de faturamento.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço/entrega nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução.



Prefeitura do Município de Itajobi

€ ESTADO DE SÃO PAULO ⤵ € CNPJ 45.126.851/0001-13 ⤵

6- COMPETÊNCIAS:

Fiscal: WAGNER MARIANO DA SILVA

WAGNER MARIANO DA SILVA

Diretor do Departamento de Obras e Serviços